

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



### CF06K6E-PFV

HFC, R-404A, 60 Hz, 1 - Fase, 208/230 V de baixa temperatura

## COPELAND™

#### atuação

Temp. Do evaporador (° F)	-10	-25
Temp. De condensação (° F)	120	105
Temp. Do gás de retorno (° F)	40	40
Temp. Líquido (° F)	120	105
Capacidade (Btu / hr):	6690	4810
Potência (W):	1740	1290
Atual (Amps):	8,0	6,1
EER (Btu / Wh):	3,8	3,7
Fluxo de massa (lbs / h):	152	95
<b>Dados de som @</b>		
Potência do som (dBA):	0 méd.	0 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	0,0 Média	0,0 máx.
Data da gravação:	11/11/2002	

#### Mecânico

Deslocamento (em $\wedge$ 3 / Rev):	3,03
Deslocamento (ft $\wedge$ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	10,23
Largura total (pol.):	9,65
Altura total (pol.):	13,31
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	13,69 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	3/4 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	45
Recarga de óleo (oz):	43
Peso líquido (lbs):	66,0
Volume livre interno (em $\wedge$ 3):	450,0
Horse Power:	
* Altura geral do compressor nos ilh. s de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

#### Elétrico

LRA High * (Amp):	59,2
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	16,0
Corrente operacional máxima (Amp):	12,8
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	11,4
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	10,3
RPM:	
Arquivo UL N°:	SA-2337
Data do arquivo UL:	26/04/2000
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

#### Capacitores

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
Iniciar o capacitor	014-0061-04	145,0	175,0	220	TORQUE ELEVADO
Executar capacitor	014-0064-06	30,0	0,0	370	

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**  
[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**  
[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**  
**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**  
Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO