

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



### ZB26KCE-TF5

HFC, R-404A, 60 Hz, 3 - Fase, 200/230 V  
Temperatura Média

**COPELAND™**

#### atuação

Temp. Do evaporador (° F)	20	45
Temp. De condensação (° F)	120	130
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65
Temp. Líquido (° F)	120	130
Capacidade (Btu / hr):	25800	37000
Potência (W):	3820	4290
Atual (Amps):	11,4	12,5
EER (Btu / Wh):	6,8	8,6
Fluxo de massa (lbs / h):	545	910
<b>Dados de som @</b>		
Potência do som (dBA):	0 méd.	0 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	0,0 Média	0,0 máx.
Data da gravação:	19/05/2009	

#### Mecânico

Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	3,49
Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	9,50
Largura total (pol.):	9,50
Altura total (pol.):	16,00
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	16,75 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	3/4 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	49
Recarga de óleo (oz):	45
Peso líquido (lbs):	63,0
Volume livre interno (em ^ 3):	160,0
Horse Power:	3,50

\* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

#### Elétrico

LRA High * (Amp):	88,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	18,5
Corrente operacional máxima (Amp):	17,7
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	13,2
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	11,9
RPM:	3500
Caixa IP:	21
Arquivo UL N°:	SA-2337
Data do arquivo UL:	28/02/1995
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

#### Capacitores

**Tipo Parte No MFD baixo MFD alto Volts Descrição do usuário**

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**

[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**

[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**

**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**

Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO