

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



**ZB30KCE-PFV**

HFC, R-404A, 60 Hz, 1 - Fase, 208/230 V  
Temperatura Média

**COPELAND**

atuação

Mecânico

Temp. Do evaporador (° F)	20	45
Temp. De condensação (° F)	120	130
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65
Temp. Líquido (° F)	120	130
Capacidade (Btu / hr):	29600	42700
Potência (W):	4520	5100
Atual (Amps):	20,5	23,1
EER (Btu / Wh):	6,6	8,3
Fluxo de massa (lbs / h):	625	1050
<u>Dados de som @</u>		
Potência do som (dBA):	72 méd.	77 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	2.0 Média	3,0 máx.
Data da gravação:	13/02/2009	

Deslocamento (em $\Delta$ 3 / Rev):	4,10
Deslocamento (ft $\Delta$ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	9,67
Largura total (pol.):	10,13
Altura total (pol.):	17,23
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	17,98 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	7/8 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	64
Recarga de óleo (oz):	60
Peso líquido (lbs):	88,0
Volume livre interno (em $\Delta$ 3):	241,0
Horse Power:	4,00
* Altura geral do compressor nos ilh- s de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

Elétrico

Capacitores

LRA High * (Amp):	132,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	37,5
Corrente operacional máxima (Amp):	29,6
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	26,8
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	24,0
RPM:	3500
Caixa IP:	21
Arquivo UL Nº:	
Data do arquivo UL:	15/06/1994
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
Iniciar o capacitor	014-0006-15	270,0	324,0	330	OPCIONAL
Executar capacitor	014-0064-26	60,0	0,0	370	

underline

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## **UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO**

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**  
[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**  
[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**  
**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**  
Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO