

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



**ZP14K5E-PFV**

**HFC, R-410A, 60 Hz, 1 - fase, ar condicionado 208/230 V**

**COPELAND™**

### atuação

Temp. Do evaporador (° F)	45	50
Temp. De condensação (° F)	130	100
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	70
Temp. Líquido (° F)	115	85
Capacidade (Btu / hr):	14650	20200
Potência (W):	1580	1010
Atual (Amps):	6,9	4,4
EER (Btu / Wh):	9,3	20,0
Fluxo de massa (lbs / h):	216	248
<u>Dados de som @ 45/130</u>		
Potência do som (dBA):	66 méd.	71 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	2,0 Média	3,0 máx.
Data da gravação:	29/05/2020	

### Mecânico

Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	0,87
Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	9,56
Largura total (pol.):	9,56
Altura total (pol.):	15,27
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	16,02 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	3/4 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	25
Recarga de óleo (oz):	21
Peso líquido (lbs):	49,5
Volume livre interno (em ^ 3):	122,7
Horse Power:	
* Altura geral do compressor nos ilh s de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

### Elétrico

LRA High * (Amp):	46,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	14,0
Corrente operacional máxima (Amp):	11,0
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	10,0
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	9,0
RPM:	300
Caixa IP:	21
Arquivo UL Nº:	SA-2337
Data do arquivo UL:	16/12/2003
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

### Capacitores

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
Iniciar o capacitor	014-0061-27	88,0	106,0	330	OPCIONAL
Executar capacitor	014-0064-06	30,0	0,0	370	

### Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos. Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local. Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**  
[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**  
[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**  
**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**  
Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO