

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



ZP154KCE-TW5

HFC, R-410A, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 200/230 V

COPELAND™

atuação

Temp. Do evaporador (° F)	45	35
Temp. De condensação (° F)	130	120
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	55
Temp. Líquido (° F)	115	105
Capacidade (Btu / hr):	155000	138000
Potência (W):	14000	12400
Atual (Amps):	42,8	39,3
EER (Btu / Wh):	11,1	11,1
Fluxo de massa (lbs / h):	2290	1930
Dados de som @		
Potência do som (dBA):	80 méd.	85 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	3,0 Méd	4,5 máx.
Data da gravação:	03/04/2008	

Mecânico

Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	8,72
Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	12,83
Largura total (pol.):	11,61
Altura total (pol.):	21,72
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	23,03 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	1 3/8 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	7/8 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	110
Recarga de óleo (oz):	106
Peso líquido (lbs):	146,0
Volume livre interno (em ^ 3):	856,0
Horse Power:	

* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.

Elétrico

LRA High * (Amp):	300,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	80,0
Corrente operacional máxima (Amp):	59,0
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	57,1
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	51,3
RPM:	3500
Caixa IP:	54
Arquivo UL Nº:	SA-2337
Data do arquivo UL:	27/09/1996

* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.

Capacitores

Tipo Parte No MFD baixo MFD alto Volts Descrição do usuário

Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



underline
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO