

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



**ZPD120KCE-TF5**

HFC, R-410A, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 200/230 V

**COPELAND™**

### atuação

Temp. Do evaporador (° F)	45	35
Temp. De condensação (° F)	130	120
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	55
Temp. Líquido (° F)	115	105
Capacidade (Btu / hr):	123000	109500
Potência (W):	11100	9860
Atual (Amps):	33,4	30,5
EER (Btu / Wh):	11,1	11,1
Fluxo de massa (lbs / h):	1820	1530
<b>Dados de som @</b>		
Potência do som (dBA):	79 Avg	84 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	3,0 Méd	4,5 máx.
Data da gravação:	27/06/2016	

### Mecânico

Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	6,93
Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	11,54
Largura total (pol.):	11,23
Altura total (pol.):	21,00
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	21,75 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	1 3/8 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	7/8 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	110
Recarga de óleo (oz):	106
Peso líquido (lbs):	136,0
Volume livre interno (em ^ 3):	
Horse Power:	
* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

### Elétrico

LRA High * (Amp):	239,0
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	52,0
Corrente operacional máxima (Amp):	44,0
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	37,1
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	33,3
RPM:	3500
Caixa IP:	21
Arquivo UL Nº:	SA-2337
Data do arquivo UL:	07/02/2007
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

### Capacitores

**Tipo Parte No MFD baixo MFD alto Volts Descrição do usuário**

### Aplicações alternativas

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**

[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**

[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**

**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**

Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO