

INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



ZPD34K5E-PFV

HFC, R-410A, 60 Hz, 1 - fase, ar condicionado 208/230 V

COPELAND™

atuação

Mecânico

Temp. Do evaporador (° F)	45	45	Deslocamento (em Δ 3 / Rev):	2,00
Temp. De condensação (° F)	130	100	Deslocamento (ft Δ 3 / hr):	
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65	Comprimento total (pol.):	9,57
Temp. Líquido (° F)	115	85	Largura total (pol.):	9,57
Capacidade (Btu / hr):	34500	42700	Altura total (pol.):	17,66
Potência (W):	3380	2260	Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Atual (Amps):	15,4	10,7	Largura de montagem (pol.):	7,50
EER (Btu / Wh):	10,2	18,9	Altura de montagem (pol.):	18,41 *
Fluxo de massa (lbs / h):	509	528	Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	25/32 Stub
<u>Dados de som @</u>			Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Potência do som (dBA):	77 Méd.	82 máx.	Carga de óleo inicial (oz):	42
Mils de vibração (pico a pico):	2,0 Média	3,0 máx.	Recarga de óleo (oz):	38
Data da gravação:	11/08/2008		Peso líquido (lbs):	68,2
			Volume livre interno (em Δ 3):	
			Horse Power:	
			* Altura geral do compressor nos ilh- s de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

Elétrico

Capacitores

LRA High * (Amp):	112,0	Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
LRA Low * (Amp):		Iniciar o capacitor	014-0061-27	88,0	106,0	330	OPCIONAL
LRA Half Winding (Amp):		Executar capacitor	014-0064-25	45,0	0,0	370	
MCC (Amps):	28,8						
Corrente operacional máxima (Amp):	25,0						
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	20,6						
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	18,5						
RPM:	3500						
Caixa IP:	21						
Arquivo UL Nº:	SA2337						
Data do arquivo UL:	17/12/2003						
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.							

Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



underline
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO