

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



**ZR28K3-PFV**

HCFC, R-22, 60 Hz, 1 - fase, ar condicionado 208/230 V

**COPELAND™**

### atuação

Temp. Do evaporador (° F)	45	45
Temp. De condensação (° F)	130	100
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65
Temp. Líquido (° F)	115	85
Capacidade (Btu / hr):	28500	33700
Potência (W):	2560	1780
Atual (Amps):	11,9	8,4
EER (Btu / Wh):	11,1	19,0
Fluxo de massa (lbs / h):	418	434
<b>Dados de som @</b>		
Potência do som (dBA):	68 méd.	73 máx.
Mils de vibração (pico a pico):	2,0 Média	3,0 máx.
Data da gravação:	22/10/2009	

### Mecânico

Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	2,39
Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Comprimento total (pol.):	9,69
Largura total (pol.):	9,69
Altura total (pol.):	14,84
Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Largura de montagem (pol.):	7,50
Altura de montagem (pol.):	15.08 *
Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	3/4 Stub
Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Carga de óleo inicial (oz):	38
Recarga de óleo (oz):	34
Peso líquido (lbs):	58,9
Volume livre interno (em ^ 3):	175,0
Horse Power:	2,50
* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.	

### Elétrico

LRA High * (Amp):	72,5
LRA Low * (Amp):	
LRA Half Winding (Amp):	
MCC (Amps):	21,0
Corrente operacional máxima (Amp):	15,1
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	15,0
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	13,5
RPM:	3500
Caixa IP:	21
Arquivo UL N°:	
Data do arquivo UL:	14/06/1994
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.	

### Capacitores

Tipo	Parte No	MFD baixo	MFD alto	Volts	Descrição do usuário
Executar capacitor	014-0054-36	45,0	0,0	370	MOTOR ALTERNATIVO
Executar capacitor	014-0064-25	45,0	0,0	370	

Aplicações alternativas

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



underline  
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO