

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



**COPELAND™**

**ZRD48KCE-PFV**

**HFC, R-407C, 60 Hz, 1 - fase, ar condicionado 208/230 V**

atuação			Mecânico	
Temp. Do evaporador (° F)	45	45	Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	4,00
Temp. De condensação (° F)	130	100	Deslocamento (ft ^ 3 / hr):	
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65	Comprimento total (pol.):	9,50
Temp. Líquido (° F)	115	85	Largura total (pol.):	9,50
Capacidade (Btu / hr):	50000	61000	Altura total (pol.):	18,84
Potência (W):	4640	3320	Comprimento de montagem (pol.):	7,50
Atual (Amps):	21,0	14,9	Largura de montagem (pol.):	7,50
EER (Btu / Wh):	10,8	18,4	Altura de montagem (pol.):	19,07 *
Fluxo de massa (lbs / h):	730	760	Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	7/8 Stub
<u>Dados de som @</u>			Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub
Potência do som (dBA):	73 Méd	78 máx.	Carga de óleo inicial (oz):	50
Mils de vibração (pico a pico):	2,0 Média	3,0 máx.	Recarga de óleo (oz):	46
Data da gravação:	30/08/2007		Peso líquido (lbs):	73,9
			Volume livre interno (em ^ 3):	
			Horse Power:	
			* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da	
			Marca Copeland.	

Elétrico		Capacitores					
LRA High * (Amp):	137,0	<u>Tipo</u>	<u>Parte No</u>	<u>MFD baixo</u>	<u>MFD alto</u>	<u>Volts</u>	<u>Descrição do usuário</u>
LRA Low * (Amp):		Executar capacitor	014-0054-37	60,0	0,0	370	MOTOR ALTERNATIVO
LRA Half Winding (Amp):		Executar capacitor	014-0064-26	60,0	0,0	370	
MCC (Amps):	32,0						
Corrente operacional máxima (Amp):	29,0						
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	22,9						
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	20,5						
RPM:	3500						
Caixa IP:	21						
Arquivo UL Nº:							
Data do arquivo UL:							
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.							

Aplicações alternativas

underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**

[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**

[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**

**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**

**Entre em contato**

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO