

## INFORMAÇÃO DE PRODUTO ONLINE



### COPELAND™

**ZRD61KCE-TF7**
**HFC, R-407C, 60 Hz, trifásico, ar condicionado 380 V**

atuação		Mecânico					
Temp. Do evaporador (° F)	45	45	Deslocamento (em ^ 3 / Rev):	5.04			
Temp. De condensação (° F)	130	100	Deslocamento (ft ^ 3 / hr):				
Temp. Do gás de retorno (° F)	65	65	Comprimento total (pol.):	9,69			
Temp. Líquido (° F)	115	85	Largura total (pol.):	9,69			
Capacidade (Btu / hr):	59500	72500	Altura total (pol.):	19,46			
Potência (W):	5740	4280	Comprimento de montagem (pol.):	7,50			
Atual (Amps):	10,3	7,8	Largura de montagem (pol.):	7,50			
EER (Btu / Wh):	10,4	17,0	Altura de montagem (pol.):	17,71 *			
Fluxo de massa (lbs / h):	866	899	Tamanho de sucção (pol.), Tipo:	7/8 Stub			
<b>Dados de som @</b>			Tamanho de descarga (in), tipo:	1/2 Stub			
Potência do som (dBA):	78 Média	83 máx.	Carga de óleo inicial (oz):	64			
Mils de vibração (pico a pico):	2.0 Média	3,0 máx.	Recarga de óleo (oz):	60			
Data da gravação:	09/06/2014		Peso líquido (lbs):	84,0			
			Volume livre interno (em ^ 3):				
			Horse Power:				
			* Altura geral do compressor nos ilhós de montagem especificados do Produto da Marca Copeland.				
Elétrico		Capacitores					
LRA High * (Amp):	64,0	<b>Tipo</b>	<b>Parte No</b>	<b>MFD baixo</b>	<b>MFD alto</b>	<b>Volts</b>	<b>Descrição do usuário</b>
LRA Low * (Amp):							
LRA Half Winding (Amp):							
MCC (Amps):	15,0						
Corrente operacional máxima (Amp):	12,8						
RLA, MCC / 1.4; uso para seleção do contator (Amp):	10,7						
RLA, MCC / 1.56; uso para seleção do tamanho do disjuntor e do fio (Amp):	9,6						
RPM:	3500						
Caixa IP:	21						
Arquivo UL N°:							
Data do arquivo UL:							
* Baixo e Alto referem-se às faixas de tensão nominal baixa e alta para as quais o motor é aprovado.							

Aplicações alternativas

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

A empresa UNDERLINE não se responsabiliza por possíveis erros em catálogos, brochuras e outros materiais impressos.

Fonte - <https://climate.emerson.com/global>

UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO não indica instaladores, assim como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos.

Lembrando que a prestação de serviço deve ser realizada por pessoa habilitada e sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração e inscrito no CREA local.

Sujeito a disponibilidade de estoque e alteração de preços sem prévio aviso.

## UNDERLINE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Clique nos botões abaixo e entre em contato conosco!



**ACESSE:**

[WWW.UNDERLINE.COM.BR](http://WWW.UNDERLINE.COM.BR)



**E-MAIL**

[CONTATO@UNDERLINE.COM.BR](mailto:CONTATO@UNDERLINE.COM.BR)



**TELEFONE**

**(11) 2941-9191**



**WHATSAPP**

Entre em contato

# underline

REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO